




EN 976-1

h = kõrgus vastavalt vajadusele (märkida tabelis), vähimisi 1000 mm

1:75



Osa	Detail	Kirjeldus	Std. kogus	Märkida vajadus
1	Mahuti kest	klaasplast, $\varnothing 2100 \times 11200$	1	
2	Hooduskaev	$\varnothing 600$, kõrgus vastavalt vajadusele	1	
3	Täitetoru	DN50, keermestatud, AISI 304	1	
4	Ühendustoru	DN200	1	
5	Ventilatsioonitoru	DN110, kõrgus vastavalt vajadusele	2	
6	Soojustusplaat	vahtpolüuretaan	1	
7	Kaas	valumalm plastik	1	
 Mass		Kuupäev 18.07.2014	Joonestas E. Väljaots Joonise nr. KPT.50.01	
		Klaasplast OÜ reg.kood: 11862070 tel: +372 5691 1914 info@mahuti.ee www.mahuti.ee	Nimetus 50 m³ tuletõrjeweve mahuti	
Leht	Mõõt	Toote tähis		
1/1	1:50	TTM50		