


h = kõrgus vastavalt vajadusele (märkida tabelis), vähimisi 1000 mm

EN 976-1

Osa	Detail	Kirjeldus	Std. kogus	Märkida vajadus
1	Mahuti kest	klaasplast, $\varnothing 2100 \times 12100$	1	
2	Hooduskaev	$\varnothing 600$, kõrgus vastavalt vajadusele	1	
3	Täitetoru	DN50, keermestatud, AISI 304	1	
4	Ühendustoru	DN200	1	
5	Ventilatsioonitoru	DN110, kõrgus vastavalt vajadusele	2	
6	Soojustusplaat	vahtpolüuretaan	1	
7	Kaas	valumalm plastik	1	



Mass

Kuupäev
02.02.2015

Joonestas E. Väljaots
Joonise nr. KPT.54.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Nimetus
54 m³ tuletõrjeweve mahuti

Leht
1/1

Mõõt
1:50

Toote tähis
TTM54