



h = расстояние от земли (по умолчанию 1000):

EN 976-1

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус танка	стекловолокно, ϕ 2400 x 9300	1	
2	Обслуживание вал	ϕ 600	1	
3	Заполнение труб	DN50, AISI 304, с резьбой	1	
4	Соединение труб	DN200, фланец	1	
5	Вентиляционное отверстие	DN110	2	
6	Теплоизоляция плита	пенополиуретан	1	
7	Верхняя крышка	пластик	1	
		чугун		

	Вес	Дата	Сделанные E. Väijaots
		27.05.2021	Номер чертежа KPT.40.01

	Klaasplast OÜ reg.kood: 11862070 tel: +372 5691 1914 info@mahuti.ee www.mahuti.ee	Назв.	
		40 m ³ емкость для пожарной воды	
Лист	Масштаб	Номер статьи	
1/1	1 : 50	TTM40	